



工程名称	 上海新建设建筑设计有限公司 SHANGHAI NEW CONSTRUCTION ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD		工程编号	2015-N-02	专业	建筑	
			图纸完成日期	2015.09	变更日期	2017.04	
	设计变更、补充通知单(11-2)		变更单编号	JB-11	附图张数		
建设单位	广西壮族自治区江滨医院		附图编号:				
	项目名称 14层住院大楼装修改造工程						
	单项名称 装修图		说明: 本设计变更、补充通知单与图纸同等效用, 签章有效。				
暖通	变更设计的主要理由及内容: 根据业主2017年03月20日图纸会审表GC-SJ-07, 以及根据南宁市公安消防支队《建设工程消防设计审核意见书》南公消审字【2016】第0014号的要求, 电梯间做如下变更: 1、会审意见, 电梯间门套采用不锈钢, 大样如下:						
给排水							
电气							
建筑	电梯门套节点大样						
结构	2、会审意见, 电梯坑底及四壁采用自粘反应防水膏刷两道。基坑深度调整为1800深: 3、会审意见, 井内爬梯规格、间距、采用的材料:  4、会审意见, 结构03图坑底布筋图中Ø8圆钢改为Ø10螺纹钢:						
原设计人			校对	人		专业负责人	
修改人			审核	人		项目负责人	