


工程编号	2015-N-02	专 业	建 筑
	图纸完成日期	2015.09	变 更 日 期
变更单编号	JB-11	附 图 张 数	
设计变更、补充通知单(11-1)			
建设单位	广西壮族自治区江滨医院		附图编号:
项目名称	14层住院大楼装修改造工程		
单 项 名 称	装修图		
		说明: 本设计变更、补充通知单与图纸同等效用, 签章有效。	
变更设计的主要理由及内容:			
根据业主2017年03月20日图纸会审表GC-SJ-07, 以及根据南宁市公安消防支队《建设工程消防设计审核意见书》南公消审字【2016】第0014号的要求, 电梯间做如下变更:			
			
说明: 现浇封闭的门窗洞采用Φ8 螺纹钢间距200 钢筋网, 植入原墙150 深;			
电梯间平面改造图 1:100			
原 设 计 人	陈保	校 对 人	金杨
修 改 人	陈保	审 核 人	金杨
专业负责人		项目负责人	